

令和8年度 安岐北部(下原・馬場)水源地・管末給水栓(蛇口)における

PFOS・PFOA検査結果

※国の水道水質基準値：50ng/L

(単位：ng/L)

採 水 月	検査場所 検査結果日	【浄水】 管末給水栓 (蛇口から出る水)	【原水】 第9水源 (井戸の水)	【原水】 第10水源 (井戸の水)
4 月	令和08年04月09日	9	—	—
	令和08年04月22日	—	13	10
5 月	令和08年05月20日	8	—	—
	令和08年05月28日	—	15	9
6 月	令和08年06月11日	8	—	—
	令和08年06月24日	—	14	9
7 月	令和08年07月09日	6	—	—
	令和08年07月23日	—	15	9
8 月	令和08年08月13日	6	—	—
	令和08年08月27日	—	17	10
9 月				
10 月				
11 月				
12 月				
1 月				
2 月				
3 月				

※5箇所ある水源地のうち、国の水道水質基準値50ng/Lを超過した第4・7水源は取水停止中です。第13水源はPFOS・PFOAの検出はありません（取水中）。

※隣接する給水区域から水を送ることにより、安岐北部の給水量を確保しています。