令和8年度　安岐北部（下原・馬場）水源地・管末給水栓（蛇口）における

PFOS・PFOA検査結果

※国の水道水質基準値：50ng/L　　（単位：ng/L）

採水月	検査場所 / 検査結果日	【浄水】管末給水栓（蛇口から出る水）	【原水】第９水源（井戸の水）	【原水】第10水源（井戸の水）
4月	令和08年04月09日	9	－	－
	令和08年04月22日	－	13	10
5月	令和08年05月20日	8	－	－
	令和08年05月28日	－	15	9
6月	令和08年06月11日	8	－	－
	令和08年06月24日	－	14	9
7月	令和08年07月09日	6	－	－
	令和08年07月23日	－	15	9
8月	令和08年08月13日	6	－	－
	令和08年08月27日	－	17	10
9月	令和08年09月10日	6	－	－
	令和08年09月25日	－	15	10
10月				
11月				
12月				
1月				
2月				
3月				

※５箇所ある水源地のうち、国の水道水質基準値50ng/Lを超過した第４・７水源は取水停止中です。第１３水源はPFOS・PFOAの検出はありません（取水中）。

※隣接する給水区域から水を送ることにより、安岐北部の給水量を確保しています。